

华东电力 安全监管月报

- 安全监管动态
 - (一) 工作简讯
 - (二) 发文发电
- 安全生产信息
 - (一) 辖区安全事故（事件）概况
 - (二) 主网和主力电厂设备运行情况

1
2025 年

（总第 236期）

国家能源局华东监管局

【安全监管动态】

一、工作简讯

1. 组织召开安徽电力安全生产警示教育会议

二、发电发文

华东能源监管局关于转发《国家能源局综合司关于2024年度电力建设施工安全和工程质里专项监管工作情况和四季度典型问题的通报》的通知（华东监能安全〔2024〕11号）

【安全生产信息】

一、概况

2025年1月份，华东区域主要电力企业未发生电力人身伤亡事故、电力安全事故、电力设备事故及电力安全事件，未发生电力系统水电站大坝垮坝、漫坝以及对社会造成重大影响的事件。

二、主网和主力电厂设备运行情况

（一）华东区域 500 千伏及以上输电线路情况

2024年12月，华东电网 500kV以上交流输电线路发生非计划停运1次，环比增加1次。

月份	上海	江苏	浙江	安徽	福建	省间	特高压
12月	0	0	0	1	0	0	0

（二）上海、安徽大机组运行情况

2024年12月，上海、安徽 300MW以上大机组发生非计划停运5台次，环比增加3次。

按机组容量统计：

机组容量等级	本月非停台次	与上月相比
1000MW	0	↓1
600MW	3	↑2
300MW	2	↑2

（三）上海情况

1. 2024年12月，上海电网 500kV 及以上交流输电线路发生非计划停运 0次，环比持平。

2. 2024年12月，上海 300MW以上大机组发生非计划停运0台次，环比持平。

（三）安徽情况

1. 2024年12月，安徽电网500kV及以上交流输电线路发生非计划停运1次，环比增加1次。

（1）敬沥5368线，13日11:02，C相故障跳闸，重合不成，两套线路保护正确动作，原因为敬沥5368线87-88号塔间地线受损，弧垂下落。14日10:01为配合敬沥5368线抢修工作，敬河5367线陪停。14日19:08 敬沥5368线、敬河5367线恢复运行。

2. 2024年12月，安徽300MW以上大机组发生非计划停运5台次，环比增加3次。

（1）平圩2号机，12月13日23:00工单到期，机组未能按时并网。

(2) 合二厂2号机, 12月14日13:23出力16万, 原因汽包水位低导致锅炉MFT保护动作。23:58并网。

(3) 华六厂3号机, 14日18:21, 当时出力65.5万, 原因为发电机励磁母排负极绝缘降低。15日16:32机组并网。

(4) 临涣厂1号机, 12月15日23:00 工单到期, 机组未能按期并网。18日17:36恢复。

(5) 宣城2号机, 12月19日23:00 当时出力56.2万千瓦, 原因为小机试验过程中给水泵跳闸, MFT动作。22日23:11恢复。