

# 华东电力安全监管月报

2025年第4期（总第239期）

国家能源局华东监管局

---

## ● 安全监管动态

(一) 工作简讯

(二) 发文发电

## ● 安全生产信息

(一) 辖区安全事故（事件）概况

(一) 主网和主力电厂设备运行情况

## **【安全监管动态】**

### **一、工作简讯**

1. 部署开展2025年防汛抗旱工作专项排查。累计排查隐患616处，完成整改558处；编制报送2025年电力行业防汛抗旱工作准备落实情况报告。
2. 督促辖区内燃机企业对三菱M701F4改进型燃机压气机安全隐患及相关类似设备缺陷开展专项排查。
3. 组织辖区内电力管理部门及电力企业参加全国电力建设工程安全质量宣贯培训。

### **二、发电发文**

1. 印发《华东能源监管局关于做好“五一”假期安全风险防范工作的通知》，督促电力企业强化现场安全管理，防范电力建设工程抢抓工期等问题。

## **【安全生产信息】**

### **一、概况**

2025年4月份，华东区域主要电力企业未发生电力人身伤亡事故、电力安全事故、电力设备事故及电力安全事件，未发生电力系统水电站大坝垮坝、漫坝以及对社会造成重大影响的事件。

### **二、主网和主力电厂设备运行情况**

#### **(一) 华东区域500千伏及以上输电线路情况**

2025年3月，华东电网500kV以上交流输电线路发生非计划停运11次，环比增加6次。

月份	上海	江苏	浙江	安徽	福建	省间	特高压
3月	0	0	2	4	0	1	4

## (二) 上海、安徽大机组运行情况

2025年3月，上海、安徽300MW以上大机组发生非计划停运2台次，环比减少2次。

按机组容量统计

机组容量等级	本月非停台次	与上月相比
1000MW	1	→
600MW	1	↓2
300MW	0	→

## (三) 上海情况

1. 2025年3月，上海电网500kV及以上交流输电线路发生非计划停运0次，环比持平。

2. 2025年3月，上海300MW以上大机组发生非计划停运1台次，环比持平。

(1) 漕泾2号机，3月22日04:49，原因为省煤器泄漏。

3月23日00:00进入临修状态。

## (四) 安徽情况

1. 2025年3月，安徽电网500kV及以上交流输电线路发生非计划停运4次，环比增加3次。

(1) 当关5324线，3月21日13:17，当关5324线紧急拉停，原因为线路127号塔下方发生一级山火。15:35山火已扑灭，线路恢复运行。

(2) 官沥5365线、山沥5366线，3月26日19:43紧急拉停，原因为122#塔下方发生一级山火。27日08:43官沥5365线、山沥5366线恢复运行。

(3) 洛清5309线，3月31日13:28，洛清5309线紧急拉停，原因为214号塔上相小号侧3号子导线耐张线夹导线钢芯断裂。4月1日02:39消缺工作结束，线路恢复运行。

2. 2025年3月，安徽300MW以上大机组发生非计划停运2台次，环比增加1次。

(1) 赵集2号机，23日17:19原因为水冷壁泄漏。24日12:00临修。

(2) 居巢2号机，20日10:40跳闸前出力20万，原因为给水流量低。20日17:42并网。