

华东电力安全监管月报

2025年第5期（总第240期）

国家能源局华东监管局

- 安全监管动态

- （一） 工作简讯

- （二） 发文发电

- 安全生产信息

- （一） 辖区安全事故（事件）概况

- （一） 主网和主力电厂设备运行情况

【安全监管动态】

一、工作简讯

1. 组建市安委会电力专委会办公室。
2. 做好“五一”假期安全风险防范工作。
3. 部署安徽重点企业安全生产交流督导。

二、发电发文

1. 印发华东能源监管局关于做好端午节假日期间安全风险防范工作的通知，督促电力企业采取各种措施，保证节假日平稳有序。

【安全生产信息】

一、概况

2025年5月份，华东区域主要电力企业未发生电力人身伤亡事故、电力安全事故、电力设备事故及电力安全事件，未发生电力系统水电站大坝垮坝、漫坝以及对社会造成重大影响的事件。

二、主网和主力电厂设备运行情况

（一）华东区域500千伏及以上输电线路情况

2025年4月，华东电网500kV以上交流输电线路发生非计划停运7次，环比减少4次。

月份	上海	江苏	浙江	安徽	福建	省间	特高压
4月	0	1	1	0	2	2	1

（二）上海、安徽大机组运行情况

2025年4月，上海、安徽300MW以上大机组发生非计停运1台次，环比减少1次。

按机组容量统计

机组容量等级	本月非停台次	与上月相比
1000MW	0	↓1
600MW	0	↓1
300MW	1	↑1

（三）上海情况

1. 2025年4月，上海电网500kV及以上交流输电线路发生非计划停运0次，环比持平。

2. 2025年4月，上海300MW以上大机组发生非计划停运0台次，环比减少1次。

（四）安徽情况

1. 2025年4月，安徽电网500kV及以上交流输电线路发生非计划停运0次，环比减少4次。

2. 2025年4月，安徽300MW以上大机组发生非计划停运1台次，环比减少1次。

（1）安徽合二厂，2号机，4月25日23:42，当时出力17.5万，原因为汽包水位低。26日06:11机组恢复正常。