

# 华东电力安全监管月报

2025年第9期（总第244期）

国家能源局华东监管局

---

- 安全监管动态

- （一）工作简讯

- （二）发文发电

- 安全生产信息

- （一）辖区安全事故（事件）概况

- （一）主网和主力电厂设备运行情况

## 【安全监管动态】

### 一、工作简讯

1. 组织9.5亳州事故1周年警示日活动。
2. 组织上海市电力行业安全生产专题培训。

### 二、发电发文

1. 华东能源监管局 市安委会电力安全专委会办公室关于切实做好中秋国庆假期和四季度电力安全生产工作的通知。

2. 华东能源监管局 安徽省能源局关于切实做好中秋国庆假期和四季度电力安全生产工作的通知。

## 【安全生产信息】

### 一、概况

2025年9月13日，辖区安徽省的淮北国安电厂发生人生伤亡事故一起。170米烟囱顶部区域共有6人作业，其中4人位于烟囱顶部，正在吊运黄沙，另有2人在烟囱距顶部约5米处，进行烟囱装置维修，4人成功获救，2人确认死亡。目前由淮北市应急管理部门组织调查。

### 二、主网和主力电厂设备运行情况

#### （一）华东区域500千伏及以上输电线路情况

2025年8月，华东电网500kV以上交流输电线路发生非计划停运12次，环比增加2次。

月份	上海	江苏	浙江	安徽	福建	省间	特高压
8月	0	1	5	1	1	1	3

## (二) 上海、安徽大机组运行情况

2025年8月，上海、安徽300MW以上大机组发生非计停运4台次，环比增加1次。

### 按机组容量统计

机组容量等级	本月非停台次	与上月相比
1000MW	1	↑1
600MW	1	↓2
300MW	2	↑2

## (三) 上海情况

1. 2025年8月，上海电网500kV及以上交流输电线路发生非计划停运0次，环比持平。

2. 2025年8月，上海300MW以上大机组发生非计划停运0台次，环比持平。

## (四) 安徽情况

1. 2025年8月，安徽电网500kV及以上交流输电线路发生非计划停运1次，环比减少1次。

(1) 肥繁5305线8月25日15:43，肥繁5305线B相故障跳闸，重合成功。两套线路保护正确动作，故障原因为风偏。

2. 2025年8月，安徽300MW以上大机组发生非计划停运4台次，环比增加1次。

(1) 田家庵6号机，8月11日22:35，原因为煤质差，燃烧不稳定。12日23:15恢复正常。

(2) 绩溪1号机，8月12日00:21，原因为导叶位移传感器故障。12日04:06恢复正常。

(3) 平圩5号机，8月27日00:09，原因为锅炉泄漏。8月29日01:22恢复正常。

(4) 阜润3号机，8月30日23:52，原因为锅炉严重掉焦，火焰丧失。8月31日06:20恢复正常。