

华东电力安全监管月报

2025年第12期（总第247期）

国家能源局华东监管局

- 安全监管动态

- （一） 工作简讯

- （二） 发文发电

- 安全生产信息

- （一） 辖区安全事故（事件）概况

- （一） 主网和主力电厂设备运行情况

【安全监管动态】

一、工作简讯

1. 组织召开2025年华东区域电力安委会全体会议暨华东区域运行方式分析会议。
2. 参加上海市网络安全工作会议。

二、发电发文

1. 华东能源监管局关于做好元旦春节期间电力安全生产工作工作的通知

【安全生产信息】

一、概况

2025年12月份，华东区域主要电力企业未发生电力人身伤亡事故、电力安全事故、电力设备事故及电力安全事件，未发生电力系统水电站大坝垮坝、漫坝以及对社会造成重大影响的事件。

二、主网和主力电厂设备运行情况

（一）华东区域500千伏及以上输电线路情况

2025年11月，华东电网500kV以上交流输电线路发生非计划停运2次，环比持平。

月份	上海	江苏	浙江	安徽	福建	省间	特高压
11月	1	0	1	0	0	0	0

（二）上海、安徽大机组运行情况

2025年11月，上海、安徽300MW以上大机组发生非计划停运3台次，环比减少2次。

按机组容量统计

机组容量等级	本月非停台次	与上月相比
1000MW	1	→
600MW	1	→
300MW	1	↓2

（三）上海情况

1. 2025年11月，上海电网500kV及以上交流输电线路发生非计划停运0次，环比持平。

（1）南新5195线，11月22日8:12，南新5195线C相故障跳闸重合成功，两套线路保护正确动作，原因为24号杆C相风筝碰线导致闪络。

2. 2025年11月，上海300MW以上大机组发生非计划停运1台次，环比减少1次。

（1）宝钢自备厂2号机，6日04:23原因为烟道阻力大。9日13:02并网。

（四）安徽情况

1. 2025年11月，安徽电网500kV及以上交流输电线路发生非计划停运0次，环比减少1次。

2. 2025年11月，安徽300MW以上大机组发生非计划停运6台次，环比增加5次。

(1) 团洲1号机, 11月10日14:29, 原因为过热器泄漏。
18日19:11并网。

(2) 利辛2号机, 11月11日19:26, 原因为省煤器泄漏。
11月16日16:06并网。

(3) 赵集1号机, 11月16日09:46, 原因为水冷壁泄漏。
11月25日15:27并网。

(4) 利辛1号机, 11月24日16:30, 原因为省煤器泄漏。
11月27日02:26并网。

(5) 居巢1号机, 11月28日07:45 原因为滑停过程中
给水电动门卡涩, 给水流量低。 11月28日08:46调停。

(6) 谢桥1号机, 11月3日15:31, 原因为锅炉泄漏。 11
月21日23:13并网。