

华东电力安全监管月报

2026年第1期（总第248期）

国家能源局华东监管局

- 安全监管动态

- （一） 工作简讯

- （二） 发文发电

- 安全生产信息

- （一） 辖区安全事故（事件）概况

- （一） 主网和主力电厂设备运行情况

【安全监管动态】

一、工作简讯

1. 组织召开2026年上海市电力安全生产工作会议。
2. 组织召开2026年安徽省电力安全生产工作会议。

二、发电发文

1. 华东区域电力安委会关于做好2026年度华东区域电网安全风险管控工作的通知。

【安全生产信息】

一、概况

2026年1月份，上海、安徽区域主要电力企业未发生电力人身伤亡事故、电力安全事故、电力设备事故及电力安全事件，未发生电力系统水电站大坝垮坝、漫坝以及对社会造成重大影响的事件。

二、主网和主力电厂设备运行情况

（一）华东区域500千伏及以上输电线路情况

2025年12月，华东电网500kV以上交流输电线路发生非计划停运3次，环比增加1次。

月份	上海	江苏	浙江	安徽	福建	省间	特高压
12月	0	2	1	0	0	0	0

（二）上海、安徽大机组运行情况

2025年12月，上海、安徽300MW以上大机组发生非计划停运9台次，环比增加6次。

按机组容量统计

机组容量等级	本月非停台次	与上月相比
1000MW	1	→
600MW	3	↑2
300MW	5	↑4

(三) 上海情况

1. 2025年12月，上海电网500kV及以上交流输电线路发生非计划停运0次，环比减少1次。

2. 2025年12月，上海300MW以上大机组发生非计划停运5台次，环比增加4次。

(1) 闵行燃机31号机，12月1日00:00，关键部件未及时到厂，无法按期并网。截止统计日，未恢复。

(2) 闵行燃机32号机，12月1日00:00，关键部件未及时到厂，无法按期并网。截止统计日，未恢复。

(3) 石二新厂3号机，12月4日14:13，因为主机控制模块故障。4日20:01并网。

(4) 外高桥2号机，12月6日07:47，因为发电机轴承漏油。6日19:21并网。

(5) 申奉热电1号机，12月23日23:59，因为压气机故障，未能按期并网。截止统计日，未恢复。

(四) 安徽情况

1. 2025年12月，安徽电网500kV及以上交流输电线路发生非计划停运0次，环比持平。

2. 2025年12月，安徽300MW以上大机组发生非计划停运4台次，环比持平。

(1) 平圩3号机，12月4日00:07，因为锅炉泄漏。12月22日21:09并网。

(2) 板集4号机，12月13日02:33，因为超高压缸胀差保护测点故障。12月13日11:15并网。

(3) 合二厂1号机，12月15日13:53，因为汽包水位低。12月15日19:43并网。

(4) 利辛2号机，12月24日02:00，因为2号高厂变A1分支共箱母线与10kV开关柜连接处C相接地。12月27日16:09并网。