

# 华东电力安全监管月报

2026年第2期（总第248期）

国家能源局华东监管局

---

- 安全监管动态

- （一） 工作简讯

- （二） 发文发电

- 安全生产信息

- （一） 辖区安全事故（事件）概况

- （一） 主网和主力电厂设备运行情况

## 【安全监管动态】

### 一、工作简讯

1. 制定2026年安全普法计划。
2. 电网施工检修风险督导。
3. 部署并落实做好春节前后电力安全风险防范工作。

### 二、发电发文

## 【安全生产信息】

### 一、概况

2026年2月份，上海、安徽区域主要电力企业未发生电力人身伤亡事故、电力安全事故、电力设备事故及电力安全事件，未发生电力系统水电站大坝垮坝、漫坝以及对社会造成重大影响的事件。

### 二、主网和主力电厂设备运行情况

#### （一）华东区域500千伏及以上输电线路情况

2026年1月，华东电网500kV以上交流输电线路发生非计划停运11次，环比增加8次。

月份	上海	江苏	浙江	安徽	福建	省间	特高压
1月	0	9	1	0	0	0	1

#### （二）上海、安徽大机组运行情况

2026年1月，上海、安徽300MW以上大机组发生非计停运9台次，环比持平。

### 按机组容量统计

机组容量等级	本月非停台次	与上月相比
1000MW	0	↓1
600MW	2	↓1
300MW	7	↑2

#### (三) 上海情况

1. 2026年1月，上海电网500kV及以上交流输电线路发生非计划停运0次，环比持平。

2. 2026年1月，上海300MW以上大机组发生非计划停运2台次，环比减少3次。

(1) 上临燃机3号机，1月1日01:17，原因为汽机高压主汽门前疏水管道破损。13:08恢复正常。

(2) 吴泾二厂2号机，1月17日19:10 原因为锅炉泄漏。1月21日22:45恢复正常。

#### (四) 安徽情况

1. 2026年1月，安徽电网500kV及以上交流输电线路发生非计划停运0次，环比持平。

2. 2026年1月，安徽300MW以上大机组发生非计划停运7台次，环比增加3台次。

(1) 九华2号机，1月5日7:30，机组未按市场出清时间并网。6日16:30机组转调停，20日05:34机组并网。

(2) 合二厂2号机，1月12日17:14，原因为磨煤机跳闸后汽包水位低，锅炉MFT动作。2日21:39恢复正常。

(3) 田家庵6号机，1月21日11:40原因为6号主变高压侧A相套管底部放电。22日17:17恢复正常。

(4) 洛河5号机，1月21日13:45原因为凝汽器真空低。21日22:38恢复正常。

(5) 田家庵6号机，1月22日23:35原因为发电机定冷水泵跳闸导致发电机断水保护动作。23日3:01恢复正常。

(6) 九华1号机，26日8:00，单子到期未并网，原因为环保设备故障。31日19:23恢复正常。

(7) 临涣厂4号机，27日17:41原因为水冷壁泄漏。截止统计日，未恢复。