

华东电力安全监管月报

2026年第3期（总第249期）

国家能源局华东监管局

- 安全监管动态

- （一） 工作简讯

- （二） 发文发电

- 安全生产信息

- （一） 辖区安全事故（事件）概况

- （一） 主网和主力电厂设备运行情况

【安全监管动态】

一、工作简讯

1. 开展抽水蓄能电站安全质量整治现场督查工作
2. 组织电力建设工程复工复产督查

二、发电发文

1. 华东能源监管局关于做好2026年电力行业防汛抗旱工作的通知

【安全生产信息】

一、概况

2026年3月份，上海、安徽区域主要电力企业未发生电力人身伤亡事故、电力安全事故、电力设备事故及电力安全事件，未发生电力系统水电站大坝垮坝、漫坝以及对社会造成重大影响的事件。

二、主网和主力电厂设备运行情况

（一）华东区域500千伏及以上输电线路情况

2026年2月，华东电网500kV以上交流输电线路发生非计划停运1次，环比减少10次。

月份	上海	江苏	浙江	安徽	福建	省间	特高压
2月	0	1	0	0	0	0	0

（二）上海、安徽大机组运行情况

2026年2月，上海、安徽300MW以上大机组发生非计停运4台次，环比减少5次。

按机组容量统计

机组容量等级	本月非停台次	与上月相比
1000MW	1	↑1
600MW	2	→
300MW	1	↓6

(三) 上海情况

1. 2026年2月，上海电网500kV及以上交流输电线路发生非计划停运0次，环比持平。

2. 2026年2月，上海300MW以上大机组发生非计划停运1台次，环比减少1次。

(1) 宝钢自备厂1号机，2月9日04:17，原因为锅炉受热面泄漏。14日00:19调停。

(四) 安徽情况

1. 2026年2月，安徽电网500kV及以上交流输电线路发生非计划停运0次，环比持平。

2. 2026年2月，安徽300MW以上大机组发生非计划停运3台次，环比减少4台次。

(1) 临涣厂4号机，2月4日23:45，原因为锅炉灰循环故障2月7日00:00调停。

(2) 赵集3号机，2月5日00:12，原因为捞渣机故障。6日00:00起临修。

(3) 潘集4号机, ,2月21日16:30, 机组未按出清时间并网, 原因为给水泵汽轮机轴承振动大。2月22日16:51并网。