

华东电力安全监管月报

2026年第5期（总第251期）

国家能源局华东监管局

- 安全监管动态

- （一） 工作简讯

- （二） 发文发电

- 安全生产信息

- （一） 辖区安全事故（事件）概况

- （一） 主网和主力电厂设备运行情况

【安全监管动态】

一、工作简讯

1. 印发安徽省电力安全生产齐抓共管工作方案
2. 部署上海市、安徽省电力建设工程安全质量提升年行动。

二、发电发文

1. 关于印发《华东能源监管局2026年电力安全监管重点任务》的通知

【安全生产信息】

一、概况

2026年5月份，上海、安徽区域主要电力企业未发生电力人身伤亡事故、电力安全事故、电力设备事故及电力安全事件，未发生电力系统水电站大坝垮坝、漫坝以及对社会造成重大影响的事件。

二、主网和主力电厂设备运行情况

（一）华东区域500千伏及以上输电线路情况

2026年4月，华东电网500kV以上交流输电线路发生非计划停运5次，环比增加5次。

月份	上海	江苏	浙江	安徽	福建	省间	特高压
4月	0	2	2	0	1	0	0

（二）上海、安徽大机组运行情况

2026年4月，上海、安徽300MW以上大机组发生非计停运3台次，环比减少1台次。

按机组容量统计

机组容量等级	本月非停台次	与上月相比
1000MW	0	→
600MW	2	↑2
300MW	1	↓3

（三）上海情况

1. 2026年4月，上海电网500kV及以上交流输电线路发生非计划停运0次，环比持平。

2. 2026年4月，上海300MW以上大机组发生非计划停运2台次，环比增加2次。

（1）吴泾二厂1号机，4月10日14:08，原因为循环水泵跳闸。4月10日17:24恢复正常。

（2）宝钢自备厂4号机，4月21日23:40，临修超期未并网。4月26日00:04恢复正常。

（四）安徽情况

1. 2026年4月，安徽电网500kV及以上交流输电线路发生非计划停运0次，环比持平。

2. 2026年4月，安徽300MW以上大机组发生非计划停运1台次，环比减少3台次。

(1) 赵集2号机，4月23日03:23，原因为锅炉水冷壁泄漏。4月30日00:00恢复正常。