

华东电力安全监管月报

2026年第7期（总第253期）

国家能源局华东监管局

- 安全监管动态

- （一） 工作简讯

- （二） 发文发电

- 安全生产信息

- （一） 辖区安全事故（事件）概况

- （一） 主网和主力电厂设备运行情况

【安全监管动态】

一、工作简讯

1. 开展电力业务资质许可专项监管现场检查
2. 组织召开上海、安徽电力安委会上半年会议

二、发电发文

1. 华东能源监管局关于做好9号台风（巴威）防御工作的紧急通知

【安全生产信息】

一、概况

2026年7月份，上海、安徽区域主要电力企业未发生电力人身伤亡事故、电力安全事故、电力设备事故及电力安全事件，未发生电力系统水电站大坝垮坝、漫坝以及对社会造成重大影响的事件。

二、主网和主力电厂设备运行情况

（一）华东区域500千伏及以上输电线路情况

2026年6月，华东电网500kV以上交流输电线路发生非计划停运5次，环比增加2次。

月份	上海	江苏	浙江	安徽	福建	省间	特高压
6月	0	0	3	0	0	1	1

（二）上海、安徽大机组运行情况

2026年6月，上海、安徽300MW以上大机组发生非计停运5台次，环比减少3台次。

按机组容量统计

机组容量等级	本月非停台次	与上月相比
1000MW	0	→
600MW	3	↓1
300MW	2	↓2

（三）上海情况

1. 2026年6月，上海电网500kV及以上交流输电线路发生非计划停运0次，环比持平。

2. 2026年6月，上海300MW以上大机组发生非计划停运0台次，环比减少5台次。

（四）安徽情况

1. 2026年6月，安徽电网500kV及以上交流输电线路发生非计划停运0次，环比减少2次。

2. 2026年6月，安徽300MW以上大机组发生非计划停运5台次，环比增加2台次。

（1）响水润3号机，6月5日10:07因为液压阀信号故障，导致球阀未开启。6月5日14:13机组并网。

（2）龙子湖 3号机,6月13日00:45因为给水流量低。6月13日06:51机组并网。

（3）华六厂3号机，6月14日02:36 原因为给水流量低。6月14日07:43机组并网。

(4) 炉桥厂1号机，6月21日17:41 原因为汽轮机推力瓦温度高。6月21日22:38机组并网。

(5) 炉桥厂1号机，6月22日01:48 原因为汽轮机推力瓦温度高。截止统计日未恢复。